



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ «ЦСП «Заря»

А. Р. Любарский

2024 г.

Инструкция № 10/8 о мерах пожарной безопасности на объектах спорта МАУ «ЦСП «Заря» для получателей услуг и посетителей

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана на основании Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 и устанавливает требования пожарной безопасности, на территории, в помещениях и зданиях МАУ «ЦСП «Заря» (далее – объекты спорта МАУ «ЦСП «Заря»), которые являются обязательными для исполнения получателями услуг и посетителями.

1.2. Получатели услуг и посетители должны строго соблюдать требования пожарной безопасности на объектах МАУ «ЦСП «Заря».

1.3. В период проведения тренировок, соревнований, репетиций и занятий (далее – мероприятия) ответственность за соблюдение членами команд, групп, коллективов установленного противопожарного режима, несут тренеры, преподаватели, руководители коллективов.

1.4. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности при проведении спортивных, культурно-зрелищных и других массовых мероприятий и использовании различного вида устанавливаемого оборудования возлагается на организации, проводящие эти мероприятия.

1.5. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Требования по соблюдению пожарной безопасности на объектах спорта получателями услуг и посетителями

2.1. В зданиях и помещениях запрещается:

- эксплуатация электрических переносок (удлинителей) не заводского изготовления, с видимыми повреждениями изоляции проводов, корпусов розеток и вилок;
- эксплуатация не исправного электрического оборудования;
- обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- пользоваться электроутюгами, микроволновыми печами, электрочайниками, фенами и другими электронагревательными приборами без оформления разрешительных документов, (запрещается пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией);

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

- оставлять без присмотра (не отключенными от электрической сети) бытовые электроприборы в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;

- размещать (складировать) вблизи электрощитовых и других технических помещениях (у электрощитов, ИТП, венткамер, ТП), горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

- запрещается выполнение огневых и пожароопасных работ без оформления наряда допуска и без согласования специалиста по пожарной профилактике;

- курение на объектах спорта и территории;

- организации, получающие услуги и посетители должны соблюдать порядок содержания в пожаробезопасном состоянии оборудования, территории и помещений.

2.2. На территории запрещается:

- использовать для стоянки автомобилей, площадки для пожарной техники, включая разворотные, предназначенные для ее установки, в том числе для забора воды, подачи средств тушения, доступа пожарных на объекты защиты, а также на крышках колодцев пожарных гидрантов;

- перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, исключающими или ограничивающими проезд пожарной техники;

- сжигать отходы и тару (сухую траву, ветки), разводить костры.

2.3. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их.

2.4. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:

- применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;

- украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

- проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

- полностью гасить свет в помещении во время мероприятий или представлений;

- допускать превышения установленных норм заполнения помещений людьми.

3. Обязанности для получателей услуг и посетителей.

3.1. Соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять меры предосторожности при проведении работ с опасными в пожарном отношении материалами, электроприборами и электрооборудованием.

3.2. Все помещения должны постоянно содержаться в чистоте и порядке, своевременно убираться от сгораемых отходов и мусора (по мере накопления и по окончании мероприятий).

3.3. Пути эвакуации (выходы, проходы, коридоры, тамбуры, лестничные клетки, двери) должны постоянно содержаться в исправном состоянии и ничем не загромождаться.

3.4. Расстановка мебели и оборудования не должна препятствовать эвакуации людей и подходам к средствам пожаротушения.

3.5. Курение запрещается во всех помещениях объекта и на территории.

3.6. По окончании рабочего дня все электроприборы, электрооборудование должно отключаться.

3.7. Запрещается использование открытого огня.

3.8. Эвакуация людей из помещений при пожаре и других чрезвычайных ситуациях проводится в соответствии с планом эвакуации при пожаре и инструкциями по мерам пожарной безопасности.

4. Действия при пожаре

4.1. Каждый получатель услуги и посетитель объекта спорта при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) обязан:

- немедленно сообщить по телефонам: **01 (со стационарного телефона) или 101, 112**, (с мобильного телефона), с указанием наименования и адреса объекта, места возникновения пожара, а также фамилии сообщаемой информации;

- немедленно сообщить администрации учреждения место возникновения пожара;

- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей, меры по тушению пожара в начальной стадии;

- при проведении эвакуационных мероприятий необходимо соблюдать спокойствие и организованность.

5. Порядок тушения пожара в начальной стадии

При тушении пожара в начальной стадии, при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей, необходимо знать, что для тушения электрооборудования напряжением до 1000В следует использовать углекислотный или порошковый огнетушители (с расстояния не менее 1 м. от очага пожара).

Для приведения в действие углекислотного огнетушителя необходимо:

- сорвать пломбу и выдернуть чеку;

- перевести раструб в горизонтальное положение;
- удерживать огнетушитель за рукоятку, нажать на рычаг и направить поток углекислоты на очаг пожара.

Не допускается прикосание к раструбу углекислотного огнетушителя голыми руками (так как возможно получение ожога холодом: температура раструба достигает минус 80 градусов).

Для приведения в действие порошкового огнетушителя необходимо:

- сорвать пломбу и выдернуть чеку;
- удерживая огнетушитель за рукоятку, нажать на рычаг и направить струю огнетушащего вещества на очаг пожара.

Для активации пожарного крана необходимо провести ряд операций:

- сорвать пломбу и открыть пожарный шкаф;
- изъять пожарный рукав, подсоединить к пожарному крану и стволу;
- раскатать рукав в сторону очага возгорания (избегать изломов и перекрутов рукава);
- открыть вентиль для подачи воды;
- направить рукав на пламя.

Запрещено использовать внутренний противопожарный водопровод для тушения пожара электрического оборудования, необесточенного от электрической сети.

6. Порядок осмотра и закрытия помещений

6.1. По окончании мероприятия получатель услуги отключает от электросети электроприборы и прочее электрическое оборудование.

6.2. По окончании мероприятий последний уходящий из помещения получатель услуги проводит внешний визуальный осмотр помещения на предмет пожарной безопасности, при обнаружении нарушений требований пожарной безопасности принимает меры по их устранению.

6.3. Закрытие помещений проводится только после устранения нарушений требований пожарной безопасности, отключения от электросети электроприборов, электрооборудования выключения электроосвещения, закрытия окон.

Специалист по пожарной профилактике



Полубинский А.В.

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер



Покидов А.А.